



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(по городу Астрахани)**

ул Адмирала Нахимова, д.60 «а» г. Астрахань, 414018
телефон (8512) 26-68-13
«телефон доверия» (8512) 39-99-99
E-mail: ogpnastr@mail.ru

Директору ГБПОУ АО «АГПК»
Жигульской О. П.

10.02.2021 № 8/11-5-6-1-8

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1-48/2021/3
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«10» февраля 2021 г.

г. Астрахань
ул. Адмирала Нахимова, 60 «а»
место рассмотрения (город, район)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Астрахани
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Астраханской области старший лейтенант внутренней службы Шамсутдинов Басыр
Наильевич

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 1-48/2021/1
от 09 февраля 2021 г. возбужденного

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Астрахани
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Астраханской области старшим старшим лейтенантом внутренней службы
Шамсутдиновым Б. Н.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

в отношении Заведующей общежитием
ГБПОУ АО «АГПК»

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Поветкиной Гульнары Николаевны

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

С 11 час., 00 мин., по 12 час., 00 мин., 05.02.2021 года и с 09 час., 00 мин., по 10 час., 00 мин.,
09.02.2021 года, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Астрахани УНД ПР Главного управления МЧС России по Астраханской области
проведена плановая проверка, здания, помещений и территории Автономное учреждение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", по результатам проверки выявлены нарушения
требований пожарной безопасности, а именно:

1. Электрифицированное табло выход находится в неисправном состоянии (п.36 Правила противопожарного режима №1479 от 16.09.2020 утвержденных постановлением Правительства РФ).

2. На дверях лестничных клеток, не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания (п.24 Правила противопожарного режима №1479 от 16.09.2020 утвержденных постановлением Правительства РФ).

3. В некоторых помещениях допущено оставление не обесточенными электропотребители (п.32 Правила противопожарного режима №1479 от 16.09.2020

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

Отдел НД и ПР по г. Астрахани УНД и ПР Главного управления МЧС России по Астраханской области, 414024 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.60 «а»

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внес:

Государственный инспектор города
Астрахани по пожарному надзору
Шамсутдинов Б. Н.

должность, фамилия, инициалы лица



Настоящее представление получил _____
дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено _____
дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Телефон доверия:
8(8512)39-99-99